

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»		
Фактический адрес	город Москва, город Щербинка, ул. Новостроевская д.4		
Юридический адрес	город Москва, город Щербинка, ул. Новостроевская д.4		
Округ, район	ТИНАО		
Телефон/ E-mail	+7 (495) 849-34-86 / mdshikorneeva@mail.ru		
Вид деятельности	Дополнительное образование		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Администрация городского округа Щербинка.		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта (часть здания)			
Количество и назначение входов	1 главный, 2 запасных		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	100/150		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	частично		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	-		
Возможность дистанционного обслуживания	да		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	полная	полная	полная	полная
Входная группа	частично	частично	частично	полная
Пути движения	частично	частично	частично	полная
Зона оказания услуги	частично	частично	частично	полная
Санитарно-бытовые помещения	не доступно	не доступно	частично	частично

2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	частично	частично	частично	полная
Доступность услуги	полная	полная	полная	полная
Доступность итоговая	частично			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
Вход (входы) в здание	Нанести на ступени контрастную полосу. Ослабить доводчик. Установить стикер на входную дверь. Сделать поручни у пандуса. Установить кнопку вызова.
Путь (пути) движения внутри здания	не нуждается
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	В рамках капитального ремонта Выполнить комплекс действий для адаптации санитарно-гигиенические помещения для инвалидов категорий К,С,Г,О.
Все зоны и участки объекта в целом	В рамках капитального или текущего ремонта Выполнить комплекс действий для адаптации основных функциональных зон объекта для инвалидов категорий К,С,Г,О.

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2021г.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения рекомендаций по адаптации в соответствии с нормативами объект станет доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «02» июля 2021 г.

Дата составления паспорта «17» июля 2021 г.

Директор МБУ ДО «ДШИ им А.В. Корнеева»

/И.В. Навроцкая/

Представитель общественной организации инвалидов

М.П.